


RG (pom. 03 – FOYER)



Ochrona przed porażeniem: samoczynne
wyłączenie zasilania


Układ sieci odbiorczej: TN-S

Nr	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Nazwa	Zasilanie (poza zakresem)	Wyzwalacz wzrostowy 200-240V AC PWP	Przełącznik zasilania	Ochrona przepięciowa typ II	Sygnalizacja obecności napięcia faza L1	Sygnalizacja obecności napięcia faza L2	Sygnalizacja obecności napięcia faza L3	-	-	-
Moc [kW]	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prąd [A]	39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabel/przewód	YKY	NKGs FE180/PH90	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekrój	4x16	3x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Oznaczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi:

Obiekt, adres: Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)	Projektował: mgr inż. Marcin Gabryńczyk upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12	Podpis:	Faza: PB-W	<div>PROJEKTOWNIA SPÓŁKA CYWILNA BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA 71-150 SZCZECIN, UL. M. KONOPNICKIEJ 8/ TEL. 091-48 62 1 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL</div>	
	Opracował: mgr inż. Paweł Rogalski	Podpis:	Data: 01.2018		
Nazwa rys.: Schemat strukturalny rozdzielnic głównej RG	Sprawdził: Tadeusz Cichoń upr. bud. 272/Sz/84	Podpis:	Skala: -	Nr arch.: P-1803	
			Rew.: -	Nr rys.: E3	Arkusz: 1

RG (pom. 03 – FOYER)



Ochrona przed porażeniem: samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci odbiorczej: TN-S

Nr	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Nazwa	Oświetlenie ogólne pom. 04, 05	Oświetlenie ogólne pom. 02, 03, 06	Oświetlenie ogólne pom. 01	Oświetlenie zewnątrzne i oświetlenie logo	-	-	-	-	-	-
Moc [kW]	0,3	0,2	0,4	0,1	-	-	-	-	-	-
Prąd [A]	1,5	0,8	2,1	0,5	-	-	-	-	-	-
Kabel/przewód	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	-	-	-	-
Przekrój	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	-	-	-	-
Oznaczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi:

Obiekt, adres:
Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego
Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)

Nazwa rys.:
Schemat strukturalny rozdzielnic głównej RG

Projektował:
mgr inż. Marcin Gabryńczyk
upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12

Opracował:
mgr inż. Paweł Rogalski

Sprawdził:
Tadeusz Cichoń
upr. bud. 272/Sz/84

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Faza:
PB-W

Data:
01.2018

Skala:
-

Rew.:
-


PROJEKTOWNIA
BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA
71-150 SZCZECIN, UL. M. KOWALCZYKA 8/2
TEL. 091-48 621 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL

Nr arch.:
P-1803

Nr rys.:
E3

Arkusz:
2

RG (pom. 03 – FOYER)



Ochrona przed porażeniem: samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci odbiorczej: TN-S

Nr	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Nazwa	Gniazda ogólne pom. 04	Gniazda ogólne pom. 05	Gniazda ogólne pom. 03	Gniazda ogólne pom. 01	Gniazda ogólne pom. 01	Gniazdo projektor, ekran pom. 01	Gniazda łazienki pom. 02, 06	System przyzywowy	Centrala alarmowa	-
Moc [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	1,0	0,1	0,2	-
Prąd [A]	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	1,4	4,7	0,5	0,9	-
Kabel/przewód	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	-
Przekrój	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5	-
Oznaczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi:

Obiekt, adres:
Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego
Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)

Nazwa rys.:
Schemat strukturalny rozdzielnic głównej RG

Projektował:
mgr inż. Marcin Gabryńczyk
upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12

Opracował:
mgr inż. Paweł Rogalski

Sprawdził:
Tadeusz Cichoń
upr. bud. 272/Sz/84

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Faza:
PB-W

Data:
01.2018

Skala:
-

Rew.:
-


PROJEKTOWNIA
BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA
71-150 SZCZECIN, UL. M. KOWALCZYKOWSKIEGO 8/2
TEL. 091-48 62 1 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL

Nr arch.:
P-1803

Nr rys.:
E3

Arkusz:
3

RG (pom. 03 – FOYER)



Ochrona przed porażeniem: samoczynne
wyłączenie zasilania


Układ sieci odbiorczej: TN-S

Nr	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Nazwa	GPD pom. 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moc [kW]	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prąd [A]	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabel/przewód	YDYżo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekrój	3x2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oznaczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi:

Objekt, adres: Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)	Projektował: mgr inż. Marcin Gabryńczyk upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12	Podpis:	Faza: PB-W	PROJEKTOWNIA BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA 71-150 SZCZECIN, UL. M. KONOPIŃSKIEJ 8/2 TEL. 091-48 66 1 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL	
	Opracował: mgr inż. Paweł Rogalski	Podpis:	Data: 01.2018	Nr arch.: P-1803	
	Sprawdził: Tadeusz Cichoń upr. bud. 272/Sz/84	Podpis:	Skala: -	Nr rys.: E3	Arkusz: 4

RG (pom. 03 – FOYER)



Ochrona przed porażeniem: samoczynne
wyłączenie zasilania
Układ sieci odbiorczej: TN-S

Nr	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
Nazwa	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Grzejniki	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	–
Moc [kW]	6,0	6,0	6,0	1,1	1,0	1,0	2,7	2,7	1,6	–
Prąd [A]	28,1	28,1	28,1	5,1	4,5	4,5	12,6	12,6	7,6	–
Kabel/przewód	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	–
Przekrój	3x6	3x6	3x6	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4	3x2,5	–
Oznaczenie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwagi:

Obiekt, adres:
Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego
Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)

Nazwa rys.:
Schemat strukturalny rozdzielnic głównej RG

Projektował:
mgr inż. Marcin Gabryńczyk
upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12

Opracował:
mgr inż. Paweł Rogalski

Sprawdził:
Tadeusz Cichoń
upr. bud. 272/Sz/84

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Faza:
PB-W

Data:
01.2018

Skala:
–

Rew.:
–


PROJEKTOWNIA
BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA
71-150 SZCZECIN, UL. M. KOWONOWICZEW 8/2
TEL. 091-48 621 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL

Nr arch.:
P-1803

Nr rys.:
E3

Arkusz:
5

RG (pom. 03 – FOYER)



Ochrona przed porażeniem: samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci odbiorczej: TN-S

Nr	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
Nazwa	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Centrala wentylacyjna	Nagrzewnica elektryczna	-	-	-	-
Moc [kW]	0,1	0,1	0,1	0,1	1,5	6,0	-	-	-	-
Prąd [A]	0,5	0,5	0,5	0,5	7,0	9,3	-	-	-	-
Kabel/przewód	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	-	-	-	-
Przekrój	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	5x6	-	-	-	-
Oznaczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi:

Obiekt, adres:
Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego
Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)

Nazwa rys.:
Schemat strukturalny rozdzielnic głównej RG

Projektował:
mgr inż. Marcin Gabryńczyk
upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12

Opracował:
mgr inż. Paweł Rogalski

Sprawdził:
Tadeusz Cichoń
upr. bud. 272/Sz/84

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Faza:
PB-W

Data:
01.2018

Skala:

Rew.:


-

PROJEKTOWNIA
B P O Ł K A C Y W I L N A
BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA
71-150 SZCZECIN, UL. M. KOWONOWICZEW 8/2
TEL. 091-48 621 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL

Nr arch.:
P-1803

Nr rys.:
E3

Arkusz:
6



Typ: Natynkowa
 Ilość modułów: 72
 Szerokość: 450 mm
 Wysokość: 750 mm
 Głębokość: 150 mm

Obiekt, adres: Przebudowa oraz rozbiórka części budynku przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy (dz. nr 12/7 i 12/20, obręb 1084, Śródmieście 84)	Projektował: mgr inż. Marcin Gabryńczyk upr. bud. ZAP/0265/PWOE/12	Podpis:	Faza: PB-W	PROJEKTOWNIA <small>SPÓŁKA CYWILNA BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA 71-150 SZCZECIN, UL. M. KONOPNICKIEJ 8/2 TEL. 091-48 62 1 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL</small>	
Nazwa rys.: Schemat strukturalny rozdzielnic głównej RG	Opracował: mgr inż. Paweł Rogalski	Podpis:	Data: 01.2018	Nr arch.: P-1803	
	Sprawdził: Tadeusz Cichoń upr. bud. 272/Sz/84	Podpis:	Skala: - Rew.: -	Nr rys.: E3	Arkusz: 7